

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.31957.04ПОР0

«ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»



№ 0000073

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПК0.001.АЯ66.П007

Срок действия с 14.10.2019 по 14.10.2022 КОД (ОКПД 2) 22.23.11.000

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Деруфа».
ОГРН 1065038032806. Юридический адрес: 141270, Московская область, Пушкинский район, село Рахманово, Ярославское шоссе, дом 4, строение 3.
Телефон: +7(495)993-64-54, e-mail: info@derufa.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Деруфа».
ОГРН 1065038032806. Юридический адрес: 141270, Московская область, Пушкинский район, село Рахманово, Ярославское шоссе, дом 4, строение 3.
Телефон: +7(495)993-64-54, e-mail: info@derufa.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Аттестат аккредитации №ПК0.001.АЯ66 от 10.07.2019
«ГОСТЭР» 620144, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Фурманова, дом 109, офис 304
info@gosster.ru; http://gosster.ru; Телефон: +7 (343)382-46-36

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы отделочные полимерные, выпускаемые по ТУ 5772-003-96289979-2007.
Марки - см. Приложение (Бланк №0000114)
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1; группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1;
группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 (п. 3.18) – Д1;
группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (п. 3.31) – Т1.
При толщине сухого слоя покрытия от 0,1 мм до 5,0 мм.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

Протокол исследований (анализа) № 5093-СИ/ПБ-2019 от 10.10.2019 года Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт» аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019.

Настоящий сертификат соответствия внесен в единый реестр головной организации и доступен по адресу в сети интернет: <http://doc.ngost.ru>



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (аудитор)



Инициалы, фамилия



Инициалы, фамилия

А.С. Зуев

Инициалы, фамилия

Н.Н. Галимьянов

Инициалы, фамилия